

114年度(勵志中學)建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物 公共安 全檢查	昇降(電 梯)設備	消防設 備	高低壓電 力設備	自來水 水塔	空調冰水主機 及冷卻水塔	機械停 車設備	(污水處 理場(含 設備)	機關內通 行道路	擋土牆(含 地錨)	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	圍牆	
行政大樓 立德樓 崇德樓 正德樓 明德樓 淑德樓 男女綜合 大樓 技訓中心 辦理情形	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	

備註:已完成✓、辦理中△(應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期)、未完成X(已逾法令或保養手冊規定日期)、無涉及/

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表								
項次	申報建築物名稱	建築物地址	依法應申報頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	勵志中學	彰化縣田中鎮山腳路五段360巷170號	每2年1次	聯亞建築物公共安全檢查有限公司	彰化縣政府建設處	113年	113年12月26日至115年12月31日	
2								
備註:請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」,檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表,倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。								

附表二

昇降設備安全檢查申報及保養辦理情形表															
項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	實際保養日期						備註
									1月	2月	3月	4月	5月	6月	
1	勵志中學	彰化縣田中鎮山腳路五段360巷170號	036B038967	每半年1次	有泰電梯有限公司	台灣停車設備暨昇降設備安全協會	1150501	每月1次	8日	12日	11日	10日	13日	10日	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									14日	12日	16日	15日	8	10日	
備註:請確實依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」辦理,並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表,倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。															

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表												
項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	勵志中學	彰化縣田中鎮山腳路五段36巷170號	(72)彰建都(使)字第7356號等	1F-3F	1 年1 次	114	許和璋	消士證字第3955號	已將缺失開立「消防安全設備改善計畫書」並改善中	114年3月28日	115 年3月31日	

備註：請確實依「消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表，倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表												
項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	勵志中學	彰化縣田中鎮山腳路五段360巷170號	08791316005	成功電機技術顧問股份有限公司	彰建電技中字第AI500291-4號	114 年3月4日、10月18日	停電檢驗	合格	■已完成	115年 3月	每月1次	

備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。